

Aforo y Análisis de Agua

**PROYECTO DE AGUA
CASERÍO QUEBRADA SECA, ALDEA OQUEN
MUNICIPIO DE JOCOTÁN,
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**

Proyecto Sistema de Agua en Quebrada Seca, Oquen

Aforo en nacimiento de agua Aldea La Mina, Jocotán, Chiquimula:

Se realizó 5 mediciones para sacar el promedio del caudal

Medición 1	1.25 l/s
Medición 2	1.26 l/s
Medición 3	1.24 l/s
Medición 4	1.263 l/s
Medición 5	1.254 l/s
Total	1.253 l/s

Total de Aforo: 1.253 l/s



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCION DE AREA DE SALUD DE CHIQUIMULA
LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE AGUA
DISTRITO DE SALUD DE LA VILLA DE JOCOTAN

RÉSULTADO DEL ANALISIS BACTERIOLOGICO A 100 ML DE AGUA

REGISTRO: 32 No. DE MUESTRA: 32
COMUNIDAD: Quebrada Seca Oquen
MUNICIPIO: Jocotan, Chiquimula
TIPO DE ACUEDUCTO: Quebrada
TIPO DE SERVICIO: _____
NOMBRE Y TIPO DE FUENTE: Quebrada
UBICACIÓN DE LA FUENTE: En Caserio agua zarca la Mina
SITIO DE CAPTACION: En la quebrada
CENTRO DE SALUD: Jocotan.
FECHA DE LA SOLICITUD: 7-02-2018 HORA DE CAPTACION: 10:44aM
RESPONSABLE: Rolando López
CARGO: Tecnico de Agua
FECHA DEL ANALISIS: 8-02-2018
METODOLOGIA: MEMBRANAS FILTRANTES.
RESULTADOS: Incontables
COMENTARIOS: AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO

CON UNA COLONIA EL AGUA NO ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO SEGÚN LAS NORMAS DE COGUANOR (COMISION GUATEMALTECA DE NORMAS) Y EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.

(F): 
TSR PANTALEÓN GARCÍA RAMOS.
ANALISTA LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE AGUA
CENTRO DE SALUD DE JOCOTAN-CHIQUIMULA





**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCION DE AREA DE SALUD DE CHIQUIMULA
LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE AGUA
DISTRITO DE SALUD DE LA VILLA DE JOCOTAN**

RESULTADO DEL ANALISIS BACTERIOLOGICO A 100 ML DE AGUA

REGISTRO: 33 **No. DE MUESTRA:** 33

COMUNIDAD: Caserillo Quebrada seca Oquen

MUNICIPIO: Jocotan, Chiquimula

TIPO DE ACUEDUCTO: Ojo de agua

TIPO DE SERVICIO:

NOMBRE Y TIPO DE FUENTE: -----

UBICACIÓN DE LA FUENTE: En Caserillo agua zarca la mina

SITIO DE CAPTACION: En Ojo de agua

CENTRO DE SALUD: Jocotan.

FECHA DE LA SOLICITUD: 07-02-2018 **HORA DE CAPTACION:** 10:59am

RESPONSABLE: Rolando López

CARGO: Tecnico de agua

FECHA DEL ANALISIS: 08-02-2018

METODOLOGIA: MEMBRANAS FILTRANTES.

RESULTADOS: Incontable

COMENTARIOS: AGUA NO PARA EL CONSUMO HUMANO

CON UNA COLONIA EL AGUA NO ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO SEGÚN LAS NORMAS DE COGUANOR (COMISION GUATEMALTECA DE NORMAS) Y EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.



(F): 
TSR PANTALEON GARCIA RAMOS.
ANALISTA LABORATORIO BACTERIOLOGICO DE AGUA
CENTRO DE SALUD DE JOCOTAN-CHIQUIMULA